

Uniós, Keretmegállapodás alapján verseny újranyitás - EKR001252372024

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés **Borsócséplői vízműtelep fejlesztése II**
tárgya:

Ajánlatkérő **PAKS ÉS TÉRSÉGE KÖZMŰFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI**
neve: **ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS**

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	PAKS ÉS TÉRSÉGE KÖZMŰFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS	Nemzeti azonosítószám	15845168117				
Postai cím:	Dósza György Út 55-61						
Város:	Paks	NUTS-kód:	HU233	Postai irányítószám:	7030	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Misóczki	Anikó					
E-mail:	misoczki.aniko@paks.hu	Telefon:	+36 75830536	Fax:	+36 75519080		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://paks.hu/						
A felhasználói oldal címe: (URL)							
Lebonyolító szerv(ek) adatai							
Hivatalos név:	Deák Ügyvédi Iroda	Nemzeti azonosítószám	18864827217				
Postai cím:	Jókai Utca 22						
Város:	Székszárd	NUTS-kód:	HU233	Postai irányítószám:	7100	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Deák	Krisztina				
E-mail:	deakugyvediiroda@tolna.net	Telefon:	+36 202230786	Fax:	+36 7441124		
Internetcím(ek)							
Lebonyolító címe:	http://deakui.hu/start.php						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

II.szakasz: Tárgy

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Borsócséplői vízműtelep fejlesztése II

II.2) A beszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

-A Borsócséplői vízműtelep ellátási területére eső fejlesztési igények a meglévő (Borsócséplői kutak) vízbázis kapacitását meghaladják. A Borsócséplői vízbázis kútjainak kapacitását bővíteni szükséges. A vízbázis kapacitás bővítését a jelenleg tartalék vízbázisként nyilvántartott Paks város I. számú vízbázisáról célszerű megoldani, amely a 6. számú főközlekedési út melletti I. számú vízműtelepen (Paks 3590 hrsz.) található. A Paks város I. számú vízbázis kútjai jelenleg üzemben kívül vannak.

Az I. és II. számú vízműtelepeken a jelenleg meglévő kutak (3-3 db) melléfúrásos felújítását el kell végezni és a vízbázisok kapacitása az eredeti fúrásori kapacitásokkal figyelembe vehető. A meglévő vízműkutak eltömedékelését el kell végezni (3-3 db).

A kút felújítás célja: az ivóvízellátás üzembiztonságának növelése az I. és a II. számú vízműtelep vízműkútjainak melléfúrásos felújításával, a vízműkutak eredeti vízhozamainak helyreállításával 1680 m³/d (I. számú vízműtelep) és 2280 m³/d (II. számú vízműtelep).

A Borsócséplői vízműtelepi fejlesztéssel az I. számú vízműtelepről érkező kitermelt nyersvíz kezelése is biztosítható a megvalósítással, a nyersvíz egy új tervezett D200 mm KPE csővezetéken (702,1 m hosszú) érkezik a Borsócséplői vízműtelepre az I. sz. vízműtelepről.

A Borsócséplői vízműtelep a tisztított víz egy részét a Paks városi hálózatnak adhatja át, amelyhez egy kiváltó vezeték kerül megvalósításra D225 mm KPE csővezetékkel (779,5 m hosszú).

A Borsócséplői vízműtelep területén belül minden létesítmény elbontásra kerül.

A Borsócséplői vízműtelep (Paks 3588 hrsz.) területén a vízkezelés fő folyamata:

- Nyersvíz tároló medencék (2 db, 150-150 m³), gáztalanítás
- Előklórozás, KMnO₄ adagolás
- Gyorsszűrés
- Törésponti klórozás
- Aktív szén adszorpció
- Fertőtlenítés (utóklórozás)
- Tisztavíz tárolás (2 db, 250-250 m³)
- Hálózati szivattyúzás

A tervezett maximális kapacitás 180 m³/óra, 3960 m³/nap.

Az I. és II. számú vízműtelepen létesítendő új mélyfúrású kutakból kitermelt nyersvizek tárolására 15,70 m x 13,50 m méretben (épület nettó alapterülete 196,43 m², épületmagasság: 5,22 m) tárolómedence és gépház építése szükséges. Az épületben szivattyú gépház, 2 raktár, 2 nyersvíz tároló és zsilip alakítandó ki.

A víztisztítási technológia kialakítására technológiai gépház épül 25,0 m x 15,16 m méretben (nettó alapterület 339,28 m², épületmagasság: 5,60 m). Az épületben 3 közlekedő, villamos helyiség, diszpécser helyiség, 2 wc, előtér, öltöző-zuhanyzó, vízkezelő gépház, légbefúvó és kompresszorgépház, klórozó helyiség, adagolóhelyiség kerül kialakításra.

A technológiai gépházból a tisztított víz tárolására ők medencék és gépház épület építése szükséges 17,50 m x 16,20 m méretben (nettó alapterület: 266,95 m², épületmagasság: 5,16 m). Az épületben szivattyú gépház, 2 tisztavíz tároló, zsilip alakítandó ki.

A teljes mennyiségek részletes meghatározását az ajánlattételi felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Második rész, XVI. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája

Uniók Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2024.07.02
.....

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

.....

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

.....

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
.....

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Nem
.....

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen
.....

Az eredménytelenség indoka:

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

- nem nyújtottak be ajánlatot [Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pont].

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a 2024. július 9-én, 12:00 órában meghatározott ajánlattételi határidőig egyetlen ajánlat sem érkezett. Minderre tekintettel az Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította, mivel ajánlat benyújtására egyáltalán nem került sor.

A szerződés megkötését megtagadták:

Nem
.....

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

Nem
.....

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2024.09.05

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2024.09.05

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk: